

TSEK

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or **Т-С-К**

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	024044-TSEK-01/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	19.01.2006
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	30.09.2020
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ESKA VALVE LIMITED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ŞEYHLİ M. SAĞLIK S. NO:10 PENDİK İSTANBUL
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ESKA VALVE LIMITED ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	ŞEYHLİ MAHALLESİ, SAĞLIK SOKAK, NO:10-2, KURTKÖY-PENDİK İSTANBUL
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ESKA
İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ RELATED TURKISH STANDARD	ÜBM-004-BK-008 / 06.04.2012
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

-ÜBM-04-BK-008:NİSAN 2012 ELLE KURMALI, YANICI GAZ TESİSATLARINDA KULLANILAN-OTOMATİK KAPAMA VALFLERİ-(SOLENOİD VALFLERİ) İÇİN
*SOLENOİD VALF,ELLE KURMALI,YANICI GAZ TESİSATLARINDA KULLANILAN
-ANMA BASINCI PN 0.5 ANMA ÇAPI DN 15-20-25-32-40-50, VİDALI BAĞLANTILI,ÇALIŞMA GERİLİMİ 12 V DC – 230VAC, ELEKTRİK ÇARPMASINA KARŞI KORUMA DERECE SİNİF I,IP 65 OLAN OTOMATİK KAPAMA VALFLERİ-ALÜMİNYUM ALAŞIMLI MALZEMEDEN
- ANMA BASINCI PN 0.5 ANMA ÇAPI DN 65-80-100, FLANŞ BAĞLANTILI,ÇALIŞMA GERİLİMİ 12 V DC – 230VAC, ELEKTRİK ÇARPMASINA KARŞI KORUMA DERECE SİNİF I,IP 65 OLAN OTOMATİK KAPAMA VALFLERİ-ALÜMİNYUM ALAŞIMLI MALZEMEDEN (K.G 27.11.2013)
- ANMA BASINCI PN 0.5 ANMA ÇAPI DN 20 ,DN25, VİDALI BAĞLANTILI,ÇALIŞMA GERİLİMİ 12 V DC – 230VAC, ELEKTRİK ÇARPMASINA KARŞI KORUMA DERECE SİNİF I,IP 65 OLAN OTOMATİK KAPAMA VALFLERİ-BAKIR ALAŞIMLI MALZEMEDEN (K.G 27.11.2013)



26.09/2019
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSI KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=3gbzx19n> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

