



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	024044-TSE-02/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	06.03.2007
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	30.09.2020
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ESKA VALVE LİMİTED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ŞEYHLİ M. SAĞLIK S. NO:10 PENDİK İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ESKA VALVE LİMİTED ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	ŞEYHLİ MAHALLESİ, SAĞLIK SOKAK, NO:10-2, KURTKÖY-PENDİK / İSTANBUL" İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	14.0.30.4.34.00/TSE-65312
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ESKA
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS 12884 / 29.04.2002
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

EMV 1032 MODEL, ANMA ÇAPI DN 32 (1 1/4"), KAPASİTESİ: 850 KW ;
EMV 1040 MODEL, ANMA ÇAPI DN 40(1 1/2 "), KAPASİTESİ:1600 KW;
EMV 1050 MODEL, ANMA ÇAPI DN 50 (2"), KAPASİTESİ :2650 KW;
İŞLETME ORTAM SICAKLIĞI: -23 °C İLE 51,5 °C ARALIĞINDA, İŞLETME BASINCI: 0 İLE 500 MBAR
ARALIĞINDA, ANMA BASINCI 500 MBAR, TİP 1, KONUM:DÜŞEY, SİSMİK HAREKETLERİ ALGILAYAN
OTOMATİK GAZ KESME CİHAZI
EMV 1025 MODEL ANMA ÇAPI DN 25 (1"), Kapasitesi 800 KW (K.G.27.11.2013)
İŞLETME ORTAM SICAKLIĞI -23°C İLE 51,5°C ARALIĞINDA, İŞLETME BASINCI 0 İLE 500 MBAR ARALIĞINDA ,
ANMA BASINCI 500 MBAR, TİP 1, KONUM : DÜŞEY VE YATAY, SİSMİK HAREKETLERİ ALGILAYAN OTOMATİK
GAZ KESME CİHAZI

e-imzalı/e-signed

26.09.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

